

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №195» общеразвивающего вида

Отчет  
по выполнению предписаний

Предписания отделения надзорной деятельности по Центральному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России от 17.02.2020 №49 выполнены в полном объеме.

1. На путях эвакуации установлено эвакуационное освещение.
2. Обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа ( две двери).
3. На дверях помещений складского назначения установлены обозначения их категорий по пожарной опасности и класса зоны.
4. Устранено размещение мебели, оборудования и других предметов у дверей эвакуационных выходов.

Заведующий



В.И.Большакова

25.07.2020  
677-254